



Żary, dnia 01.04.2019 r.

**Szanowni Wykonawcy biorący
udział w niniejszym postępowaniu**

Nasz znak: MOPS – ZP/I/2019

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszienia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy”

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

W dniu 27.03.2019 r. Wykonawca złożył zapytanie o następującej treści:

„Prośba o pilne wyjaśnienie dotyczące kotła centralnego ogrzewania, tzn.: załączono "Przedmiar - PIEC C.O."(dostawa i montaż bez żadnych wymaganych parametrów) natomiast w projekcie wykonawczym projektant opisuje wykonanie-przebudowę inst. c.o. na bazie istniejącego kotła gazowego. Zaprzecza, to definitywnie załączonemu przedmiarowi. Proszę o właściwą decyzję czy należy wycenić wymianę kotła oraz określić rodzaj-parametry.”

Odpowiedź:

„Parametr mocowy pieca zamiennego, który ma zastąpić istniejący obecnie, powinien wynosić 285KW.

Powinien być to piec kondensacyjny. Wymianą powinien być objęty zbiornik ciepłej wody użytkowej o objętości 200l oraz przynajmniej podejścia i osprzęt.”

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami:

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w poniższym zakresie:

Punkt 15 ust. 2

Termin składania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2019 r. o godz. 9: 45.

Punkt 15 ust. 2

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Katarzyna Pękala

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sobieraj
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
Tel. 68 475 55 86, 502 623 772