



Żary, dnia 4.04.2019 r.

**Szanowni Wykonawcy biorący
Udział w niniejszym postępowaniu**

Nasz znak: MOPS – ZP/I/2019

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszania ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W dniu 03.04.2019 r. Wykonawca złożył zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

„Balustrady na kl. schodowej oraz konstrukcja nośna "schody zewn. pochylnia - podjazd dla inwalidów należy wykonać ze stali nierdzewnej czy ocynkowanej. Kraty pomostowe ocynkowane?”

Odpowiedź:

Balustrady na kl. schodowej oraz konstrukcja nośna "schody zewn. pochylnia - podjazd dla inwalidów należy wykonać ze stali nierdzewnej szlifowanej. Podesty z kraty pomostowej ocynkowanej.

Pytanie 2:

„Wyposażenie WC dla niepełnosprawnych nie występuje w kosztorysach inwestorskich, czy należy wycenić wg opisu technicznego”

Odpowiedź:

„Wyposażenie wycenić wg opisu technicznego”.

Pytanie 3:

„Ogród zimowy bez projektu wykonawczego przedstawiono na przekroju REI30 z oknami w połaci dachowej, przeszklenie wg kosztorysu inwestorskiego EI60. Producenci odpowiadają, że przy tak wysokich parametrach p.poż.(EI60) nie powinny być montowane okna w połaci. Jak należy podejść do wyceny”?

Odpowiedź:

Przykrycie dachu ogrodu zimowego powinno być wykonane w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 30. W kosztorysie podany parametr EI60 powinien być zastąpiony EI30.

Z poważaniem


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Pękała

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sobieraj
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
Tel. 68 475 55 86, 502 623 772