



Żary, dnia 25.03.2019 r.

**Szanowni Wykonawcy biorący
Udział w niniejszym postępowaniu**

Nasz znak: MOPS – ZP/I/2019

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszania ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W dniu 25.03.2019 r. Wykonawca złożył zapytanie o następującej treści:

„Na załączonych rysunkach przedstawiona jest kabina z przelotem kątowym (90°). W przypadku takiej kabiny osoba niepełnosprawna musi mieć odpowiednio dużo miejsca na swobodny wjazd z każdej strony. Standardowymi wymiarami dla takiej kabiny są wymiary 1400 x 1400 mm, jednak taka kabina odpowiada udźwigowi 900 kg, nie 630 kg, tak jak jest podane w opisie z pliku „Uzupełnienie informacji.” Kabina 1400 x 1400 mm odpowiadałaby także wymiarom szybu przedstawionym na rysunkach.

Różnica między tymi dwoma urządzeniami jest nie tylko w wymiarach kabiny, ale także w wymiarach podszybia i nadszybia, a także w cenie urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 25.03.2019 r. złożył wyjaśnienia następującej treści:

Podany udźwig wynoszący 630 kg stanowi minimalny udźwig jaki powinna posiadać winda dla osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarach
Katarzyna Pękała