



Żary, dnia 23.04.2019 r.

**Szanowni Wykonawcy biorący  
Udział w niniejszym postępowaniu**

Nasz znak: MOPS – ZP/II/2019

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszania ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W dniu 19.04.2019 r. Wykonawca złożył zapytania o następującej treści:

**Pytanie 1:**

*„Przedmiar MOPS drenaż, nie uwzględniono odtworzenia nawierzchni z kostki granitowej i innych oraz usunięcia w części uzyskanego gruzu?”*

**Odpowiedź:**

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej oraz płytek betonowych.

**Pytanie 2:**

*„Przedmiar DDW poz.11 oraz PFRON poz. 1 i 10 – ścianki działowe GR ..... z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowe (bez izolacji), a jaka 2-ga strona? W opisie technicznym nie opisano szczegółowo.”*

**Odpowiedź:**

Ścianki działowe wykonać należy jako pokrycie dwustronne dwuwarstwowe wykonane z płyt g-k wraz z wewnętrzną izolacją z wełny mineralnej. Ilość m<sup>2</sup> wskazanym w przedmiarze należy zwiększyć dwukrotnie.

**Pytanie 3:**

*„Przedmiary DDW oraz PFRON nie ujmują usunięcia (wywozu) gruzu oraz papy z rozbiórki pokrycia.”*

**Odpowiedź:**

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić utylizację oraz wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Sobieraj  
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego  
Tel. 68 475 55 86, 502 623 772

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żarach  
*Katarzyna Pękala*